



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI GEBZE
MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY GEBZE DIRECTORATE

KALİTE KAMPÜSÜ GEBZE/KOCAELİ

Tel: 02627231454

Faks:

e-mail: GebzeYapiMalzLabMud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

182646-1

07-25

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

AKGÜN YAPI VE ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ. A.Ş.
ÖMERLİ MAHALLESİ ILGAZ SOK NO.7/1 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL

Deney Talep Tarihi / No :

Order Date/No.

18.03.2025 / 2025-69042

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2025-096392, ÜZER DÖŞEMEDE KULLANILAN, MEKANİK YOLLA
KİLİTLENEN, ÇOK KATMANLI MODÜLER YER KAPLAMALARI (MMF),
AREA SPC FLOOR, UNIDROP, -, ÜZER DÖŞEMEDE KULLANILAN,
MEKANİK YOLLA KİLİTLENEN, ÇOK KATMANLI MODÜLER YER
KAPLAMALARI (MMF) 5 mm - 0.50 mm,, 1.00, paket

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

09.04.2025

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

07.07.2025 / 07.07.2025

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

TS EN ISO 4918/KOLTUK TEKERLEĞİ ETKİSİ TAYİNİ

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

-

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.



Tarih

Date

07.07.2025

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

İBRAHİM İLKHAN

Kontrol Eden

Reviewer

AHMET ÖNDER ELİRİ

Onaylayan

Approved by

ARZU KOŞAR

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup,

"Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=475961>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI *TEST RESULTS*

Standart No.	Deney Metodu Adı	Bulunan
TS EN 16511/ TEMMUZ 2023	Çizelge 2- Elastik,tekstil ve laminat yer döşemeleri – Koltuk tekerleği etkisinin tayini	25000 devirde Yüzeyde katman bozulması, yüzey katmanında delaminasyon, çatlak veya bozulma yok